



- Legenda:**
- Oprawa rastrowa natynkowa 36W
 - Oprawa rastrowa natynkowa 18W
 - ⊗ Oprawa plafon natynkowa 40W
 - ⊗ E Oprawa sufitowa ewakuacyjna
 - ⊗ Łącznik jednobiegunowy
 - ⊗ Łącznik jednobiegunowy
 - ⊗ ST Łącznik monostabilny do stycznika
 - ⊗ Rozdzielnia elektryczna RE-M i RE-S
 - Szafa rack 800x800 48U
 - Trasa okablowania w korytach stalowych nad sufitem podwieszanym
 - ▭ Puszka przyłączeniowa rolet zacienniających 230V i sterowanie w zabudowie sufitu podwieszanego

UWAGA:

- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie i w terenie
- wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem robót
- rysunek rozpatrywać łącznie z poszczególnymi branżami
- zastosowane materiały i systemy w dokumentacji podane są jako przykładowe rozwiązania, mogą być zastąpione innymi lecz o równoważnych lub wyższych parametrach, alternatywne rozwiązania należy uzgodnić z projektantem
- wszystkie technologie zastosowane w projekcie należy wykonać wg systemu i zaleceń producenta
- każda zmiana w stosunku do dokumentacji wymaga akceptacji projektanta na etapie realizacji
- wymiary na rysunkach podano w stanie surowym (bez wykończenia)
- Powierzchnie pomieszczeń podano w stanie surowym ścian, bez wykończenia – powierzchnia mierzona na wysokości 1m nad posadzką.

- prawa autorskie do tego rysunku należą do architektonicznego biura projektowego LOCUM M. PASZYN SPÓŁKA KOMANDYTOWA i bez jego zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: **LOCUM**
SPÓŁKA KOMANDYTOWA M. PASZYN
62-800 KALISZ, UL. LIPOWA 33

INWESTOR: **Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu**
62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 4

NAZWA ZADANIA: **Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla pielęgniarzek W istniejącym budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu**

ADRES: **62-800 Kalisz ul. Kaszubska 13 działka nr 50/5 (obręb 014 - CHMIELNIK)**

	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. M. PASZYN	architektoniczna	UAN-8386/59/87	
Opracowanie:	mgr inż. B.SZKUDLAREK	elektryczna	WKP/0389/POOE/13	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. D. STASIAK	elektryczna	WKP/0182/POOE/09	

NAZWA RYSUNKU:	OŚWIETLENIE ROZMIESZCZENIE			NR RYS.
BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:	E1
ELEKTRYCZNA	PB-W	1:50	II 2018	